



НОРНИКЕЛЬ

НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

Анкета-отзыв потребителя продукции

1. Наименование работы: «Диагностика методом эксплуатационной водно-химической очисткой экранной системы и конвективной части водогрейного котла КВГМ-209-150 ст.№1 ТЭЦ-3 АО «НТЭК».

2. Сроки выполнения работы по договору возмездного оказания услуг № НТЭК-32-670/19 от 10.06.2019 г.: июнь 2019 г. – июль 2019 г.

№ п/п	Критерий оценки	Оценка нашей деятельности		
		Удовлетворён	Удовлетворён не полностью	Не удовлетворён
1	Соблюдение сроков выполнения работ	+		
2	Технический уровень работ	+		
3	Взаимодействие с работниками Заказчика	+		
4	Количество ошибок и замечаний в ходе приёмки работы	отсутствуют		

3. Общая оценка деятельности ООО «ДВИК» - хорошо.

4. Краткое описание выполненной работы:

- снижение удельной загрязненности эксплуатационными отложениями внутренних поверхностей нагрева экранной системы и конвективной части водогрейного котла типа КВГМ-209-150 ст.№1 ТЭЦ-3;

- выявление дефектов поверхностей нагрева;

- оформление заключения по результатам проделанной работы

5. Отзыв о работе. Ваши замечания, пожелания, вопросы:

- Работа выполнена на высоком профессиональном уровне.

- В процессе удаления накопившихся эксплуатационных отложений в конвективной части, выявлены дефекты подовой части экранной системы водогрейного котла.

- Снижение удельной загрязненности эксплуатационными отложениями конвективной части и своевременное устранение дефектов подовой части экранной системы, обеспечит повышение надежности работы водогрейного котла в предстоящем отопительном периоде.

6. Планируете ли в будущем сотрудничать с ООО «ДВИК»: Да.

Заместитель главного инженера
по теплотехнической части



Д.Ю. Слепых

«08» июля 2019 г.

Акционерное общество
«Норильско - Таймырская
энергетическая компания»

ОКПО 75790941
ОГРН 1052450013476
ИНН 2457058356
КПП 785150001

Ул. Ветеранов, д. 19
Норильск, Россия,
663305

тел.: +7 3919 43 11 10
факс: +7 3919 43 11 22
energo@oao-ntek.ru
www.oao-ntek.ru